

### 3-1 管理者が新規にログブックを作成する方法

(管理者は、充填・回収は出来ません。  
点検整備する必要がある場合は、登録後、充填回収業者へ依頼します)

1. 管理者は、登録してある事業所のIDとパスワードを使ってログインします。



2. メインメニューより「ログブック新規作成・追加登録」をクリックします。



3. 「新規取得(自動採番)」をクリックします。番号は、システムが自動採番します。



4. 管理者情報入力画面が表示されます。

冷媒漏洩点検・整備記録簿      ----年--月--日 ~ ----年--月--日

注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。  
 2: \*が付いている項目は必ず入力してください。  
 3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報      ...管理者がログインすると、1表に管理者登録情報が自動記入されます。また充填回収業者がログインすると、2表に業者登録情報が自動記入されます。

施設管理者*	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H366691597	法定管理者 (本社等) 名・住所	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	機器管理番号	
施設名称*	会社情報から取得   履歴から選択	系統名		設備製造者*			
施設住所*	〒   住所検索 住所1   住所2			設置年月日			
代表電話				分類*			
機器管理 従事者*		同左電話		用途*		製造番号*	
E-mail*	tttt_1218@yahoo.co.jp 追加送信 E-Mail:			型式		圧縮機の原動機 の定格出力 kW	
				使用 冷媒*		出荷時初期 充填量 kg*	

一覧へ戻る      確認画面へ      ページトップ ▲

5. 点検・整備する機器の情報を入力します。

- 1) 施設名称、住所、代表電話番号、運転責任者氏名、責任者の電話番号を入力します。
- 2) 設備製造者名と設置年月日を入力
- 3) 使用機器の情報を入力します。

分類、用途、型式、使用冷媒、製造番号、出力kw、出荷時初期充填量

施設名称は、登録してある事業所のデータから入力することも出来ます。また、登録してある事業所が管理している施設を過去に登録した履歴からも選択、入力出来ます。

入力が終わりましたら、「確認画面へ」ボタンをクリックします。

**\* 印が付いている項目は必ず入力してください。未入力ですとエラーになります。**

冷媒漏洩点検・整備記録簿      ----年--月--日 ~ ----年--月--日

注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。  
 2: \*が付いている項目は必ず入力してください。  
 3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報      ...管理者がログインすると、1表に管理者登録情報が自動記入されます。また充填回収業者がログインすると、2表に業者登録情報が自動記入されます。

施設管理者*	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	事業者 コード	H366691597	法定管理者 (本社等) 名・住所	西急電鉄(株) 〒100-0001 東京都千代田区千代田	機器管理番号	
施設名称*	西急電鉄 会社情報から取得   履歴から選択	系統名		設備製造者*	三菱電機 (株)		
施設住所*	〒100   住所検索 東京都 住所1 千代田区千代田   住所2			設置年月日	2014 - 9 - 10		
代表電話	03-1111-2222			分類*	ビル用パッケージエアコン		
機器管理 従事者*	西急電鉄 管理者 西急 太	同左電話	03-1111-2222	用途*	空調用	製造番号*	Y555
E-mail*	tttt_1218@yahoo.co.jp 追加送信 E-Mail:			型式	T5200	圧縮機の原動機 の定格出力 kW	7.5
				使用 冷媒*	R410A	出荷時初期 充填量 kg*	15.00

一覧へ戻る      確認画面へ      ページトップ ▲

## 6. 確認画面より内容を確認して「登録」ボタンを押します。

入力内容をご確認ください

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2014年9月10日 ~ ----年--月--日

機器管理番号


1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設所有者	西急電鉄(株)	事業者コード	H36691597	設備製造者	三菱電機(株)
施設名称	西急ビル	系統名	3F	設置年月日	2014-09-10
施設住所	〒100-0001 千代田区千代田	使用機器	分類	ビル用パッケージエアコン	
			用途	空調用	製造番号
代表電話	03-1111-2222	型式	T5200	出力kW	7.5
運転管理責任者	西急 太郎	同左電話	03-1111-2222	使用冷媒	R410A
E-mail	tttt_1219@yahoo.co.jp	出荷時初期 充填量 kg		15.00	

戻る

登録

## 7. 「登録」ボタンを押すと、機器登録が完了します。また、この時、ポイントが消費されます。



## 8. 管理者の一覧表に機器管理番号が、表示され確定します。

この機器に整備が必要になった時は、この機器管理番号を充填回収業者へ知らせて整備をしてもらいます。

1件~2件 (合計:2件)

Nb	最終登録日	機器管理番号	状態	最新作業日	点検・整備記録簿 登録数	施設所有者	製品施設 都道府県	操作
1	2014-11-21	TFHJ-D633-MYT6	利用可能		未登録	西急電鉄	東京都	閲覧   パス設定   閉鎖

以上