

6-18 簡易点検・定期点検の対象機器事前通知メールの設定 (管理者・管理者統括部署)

フロン排出抑制法では、全ての第一種特定製品に対して3ヶ月に1回以上の簡易点検の実施と、定期点検については、以下の表のとおり点検頻度で点検を行うことが定められています。

	点検対象	点検頻度
簡易点検	全ての第一種特定製品 (業務用の冷凍空調機器)	3ヶ月に1回以上
定期点検	全ての第一種特定製品のうち、 圧縮機に用いられる電動機の 定格出力が7.5kW以上の機器	<ul style="list-style-type: none"> ・7.5kW以上の冷凍冷蔵機器：1年に1回以上 ・50kW以上の空調機器：1年に1回以上 ・7.5～50kW未満の空調機器：3年に1回以上

RaMS に作成したログブックについて、当月末日に簡易点検および定期点検の期限を迎える対象機器がある場合、管理者、管理者統括部署は毎月1日(12:00)に事前通知メールを受け取ることができます。メールを受け取ることで、事前に「当月は、どの機器が点検の対象なのか」を把握できます。メールの受信設定は、事業所又は統括部署の新規登録時、あるいは、ログイン後のメインメニューにある「ログイン者登録情報」ボタンから設定します。

1. メール受信の設定は、RaMS ログイン画面 (<https://www.jreco.jp/>) からログインし、メインメニュー画面の「ログイン者登録情報」のボタンをクリックします。

※ここでは、すでに事業所登録している「管理者・廃棄者」を例にしてご説明します。

RaMS ログイン画面 <https://www.jreco.jp/>

2. メールを受取りたい場合は、登録情報の編集画面の「ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る」の「受取る」にチェックを入れて、画面最下部にある「確認画面へ」をクリックします。次の「確認画面」で、必ず「更新」をクリックして設定を完了させてください。

※なお、新規「事業所登録」の画面ではデフォルトでにチェックが入っている（受取る）状態です。

JRECOからの情報提供メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る
ログブック更新通知メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注)自動更新有効時の通知メールも含みます</small>
ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る チェックを入れる
ログブック、センター登録の承諾依頼を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注)ログブックごとに追加登録したアドレス宛も同様とします</small>
ログブック、センター登録の登録通知を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注)同上、また簡易点検の登録通知も同様とします</small>
統括部署名	Y123456789 : (株)〇〇スーパー 統括部署

本社情報	
法定管理者名(本社等)	(株)〇〇スーパー
同上郵便番号	105-0011
同上住所1	東京都港区芝
同上住所2	123

確認画面 →

更新

チェックを入れた後、「確認画面へ」をクリックし、確認画面の「更新」を必ずクリックしてください。

3. 「ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る」にチェックボックスを入れると、毎月1日(12:00)に下記のような自動メールが送信されます。

以下、簡易点検の点検期限の事前通知メールについて解説します。(定期点検も同様です。)

【RaMS ログブック簡易点検 当月の点検対象機器通知】

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 <training@jreco.or.jp>
To xxxxxxxx@mail.com
(株)〇〇スーパー様

貴事業所における下記の点検・整備記録簿(ログブック)の業務用フロン充填機(第1種特定製品)は当月末日に簡易点検期限を迎えます。簡易点検は、すべての業務用フロン充填機(第1種特定製品)について、毎月1回以上の頻度で実施する必要があります。ついては、当月末日までに計画的に簡易点検を実施していただき、点検後は当該簡易点検記録簿に点検結果をすみやかにご登録ください。なお、簡易点検結果のご登録は無料です。

当月の簡易点検対象機器は合計5件あります。

下記URLからRaMSにログインすると、当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。

▼点検・整備記録簿(ログブック)一覧
<https://dev.jreco.jp/test/logbook?dct=1&stype=simple>

注: 上記URLの一覧では、当月より前に点検期限が過ぎている機器は表示されません。すでに点検期限の過ぎている機器を表示する場合、一覧の検索項目「簡易点検期限」を過去に遡って期間指定をして検索し、リストアップの上ご確認ください。

このメールは配信専用のアドレスで配信されており、このメールを一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構に返信頂いても、返信内容の確認およびご返答ができません。あらかじめご了承ください。

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4F 406-2
TEL: 03-5733-5311
e-Mail contact@jreco.or.jp

当月中に簡易点検の期限を迎える対象機器の合計台数が表示されます。

ログブック一覧へのリンクです。こちらのURLをクリックし、RaMSにログインすると当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。

4. メール内の URL をクリックし、ID・パスワードを入力して RaMS にログインすると、当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。

【サンプル】 2025 年 1 月末日に簡易点検期限を迎える機器が全件表示されます。

点検・整備記録簿機器一覧

機器管理番号: [] 施設管理者: [] 左記の機器管理番号、施設管理者、最新作業日などから検索出来ます。

施設名: [] 系統名: []

製品施設都道府県: [] 製品施設住所: []

製番: [] 充填回収業者名: []

機器の種類: 全て フロン機器 ノンフロン機器

閉鎖機器: 全て 閉鎖以外 閉鎖

最新作業日: 2024-12-9 ~ 2025-1-10

簡易点検期限: 2025-1-1 ~ 2025-1-31

定期点検期限: 2024-12-10 ~ 2025-1-10

日付: 指定しない (登録された全件を表示)

漏えい年度: [2024]

漏えい量合計: [表示]

全フロン機器一覧パスワード設定: 0000 [設定]

初期値の0000では管理者以外の利用者が閲覧できるのは自分が登録に關与した機器のみですが、0000以外の数字を設定すると、他の利用事も貴事業所コードと共にパスワードを入力することで貴全フロン機器の一覧を閲覧できるようになります。

点検時期の表示: 表示 非表示 [切替]

「表示」を選択すると次回簡易点検と次回定期点検の実施期限日を表示し、且つ日付の文字色は黒から下記の様になります。
(簡易点検で常時監視システムを利用している場合は、「常時監視中」と表示します。)

簡易点検: 期限 (前回点検日の翌月1日から起算して3か月後の月末日)の15日前で緑色、過ぎると赤色

定期点検: 期限 (前回点検日の翌月1日から起算して1年後または3年後の月末日)の30日前で緑色、過ぎると赤色
但し、前回点検記録が未登録の場合は「初回未登録」と表示します。

なお定期点検期限は、ログブックの1表における圧縮機定格動力が75kW未満の機器では「対象外」、同機が空機の場合は「未記入」と表示します。

複数ログブックへ一括修正・登録

注1) 登録されたログブックが表示されない場合や全件を表示したい場合は、日付で「指定しない」を選択の上、「検索」してください。
(一覧表示の初期設定では、登録されている「最新作業日」が直近4ヶ月以内のログブックを表示しています。)

注2) 「年度算定漏えい量」は年度期初(4月1日)から1年間の機器ごとの漏えい量集計値。「累計算定漏えい量」は表示されている全機器の漏えい量の新より1年を超過したことを示し、更新が行われる設定であること期間を更新できます。

注3) 「1表最新版」をクリックすると1表の最新登録状態が表示され、使用冷媒以外は変更もできません。

注4) ログブックはフロン排出抑制法の対象のため、一覧で検索又は表示できない場合があります。

1件~5件 (合計: 5件)

No	最終入力日	機器管理番号	状態	年度算定漏えい量	最新作業日	点検・整備 (簡易点検) 登録数	施設名	系統名	製品施設都道府県	最終更新日	次回簡易点検期限	次回定期点検期限	操作
1	2024-12-26	3DYF-8WZM-SV24	利用可能	0.00	2024-10-25	2件 (1件)	〇〇スーパー本社	空調1-2	東京都	2024-12-26	2025-01-31	2025-01-31	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 1表最新版 閉鎖
2	2024-12-26	USCZ-UTXT-HAKX	利用可能		2024-10-22	0件 (1件)	〇〇スーパー本社	ビル用パッケージエアコン	東京都	2024-10-22	2025-01-31	2025-01-31	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 閉鎖
3	2024-12-26	Z8BC-NRQX-9SYT	利用可能	-5.28	2024-10-03	2件 (2件)	〇〇支店	冷蔵庫1-1	東京都	2024-08-08	2025-01-31	2024-09-30	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 1表最新版 閉鎖
4	2024-12-26	BS2D-FAEK-XHAD	利用可能	0.00	2024-10-26	3件 (2件)	〇〇スーパー本社	冷凍機B-10	東京都	2024-12-26	2025-01-31	2025-02-28	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 1表最新版 閉鎖
5	2024-12-26	K868-NG3Z-TEPL	利用可能		2024-10-10	2件 (1件)	〇〇支店	冷凍冷凍ユニット	東京都	2024-05-09	2025-01-31	2025-01-31	閲覧 簡易点検 パス設定 転記 1表最新版 閉鎖

但し、通知メールの URL から表示するのは、当月 1 ヶ月間に対象となる機器のみとなります。
当月より前に点検期限が過ぎている機器は表示されませんのでご注意ください。

すでに点検期限の過ぎている機器を表示する場合、一覧の検索項目の「簡易点検期限」を過去に遡って期間指定をして検索し、リストアップの上ご確認ください。

(定期点検も同様です。「定期点検期限」で期間を指定して検索してください。)

(例) 簡易点検期限 2024-9-1 ~ 2024-12-31

プルダウンにて表示したい期間を指定してください。

5. 【その他、留意事項】

- ① 簡易点検・定期点検は、点検期限を過ぎる前に計画的に実施し、ログブックにすみやかに登録してください。
- ② ログブック一覧画面において、点検期限の日付の色は、次のような意味で表示されています。
 - ・ **緑色**……簡易点検は、期限(前回点検日の翌月 1 日から起算して 3 ヶ月後の月末日)の 15 日前であることを示しています。
定期点検は、期限(前回点検日の翌月 1 日から起算して 1 年後または 3 年後の月末日)の 30 日前であることを示しています。
 - ・ **赤色**……簡易点検・定期点検の期限が過ぎていることを示しています。
- ③ 通知メールは副ユーザー・準ユーザーにも送信されます。
なお、ログブックごとに登録された「追加送信 E-Mail (メールアドレス)」には送信されません。
- ④ 当月末までに点検期限の当月点検対象機器がない場合、通知メールは送信されません。
- ⑤ ログブックを新規作成した場合などで、【初回未登録】の場合、次回の点検期限が不明のため、通知メールは送信されません。初回の点検の記録は、点検実施後、速やかにご登録ください。

次回簡易 点検期限 ⇅ 次回定期 点検期限 ⇅ <hr/> 【初回未登録】 【初回未登録】	次回簡易 点検期限 ⇅ 次回定期 点検期限 ⇅ <hr/> 【初回未登録】 【対象外】
--	--

- ⑥ 通知メールの受信を停止する場合は、登録情報の編集画面の「ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る」の「受取る」のチェックを外して、変更を完了させてください。

以上