

ご利用者の皆様

2025年2月17日  
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

### ◆◆◆ 冷媒管理システム RaMS 機能追加、修正のご紹介 ◆◆◆

日頃より冷媒管理システム RaMS をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
RaMS を更に使い易くするために、今回追加・修正した機能について簡単にご紹介します。

#### 1. ログブックの自動更新機能を追加しました。(管理者)

これまででは、新規作成時から1年間の有効期間を過ぎたログブックは、手動操作で個別のログブック画面にて更新していただくか、もしくは、ログブック一覧画面にて更新対象機器を選択し、複数のログブックを一括で更新していただいておりますが、このたび、ログブックを1年ごとに自動的に更新するログブックの自動更新機能を新たに追加しました。

ログブックの自動更新を有効にすると、毎月1日に、有効期限を経過するログブックを自動的に更新し、管理者に更新料（税抜@100円×台数分）が課金されます。これにより、ログブックを都度、手動操作で更新する手間を省くことができます。

ログブックの自動更新を有効にする場合は、新規の「事業所登録」画面又は管理者メインメニューの「ログイン者登録情報」画面にて「自動更新する」にチェックを入れます。自動更新に関するメールを受取る場合は「更新通知メールを受取る」にもチェックを入れます。（デフォルトでは、チェックは入っていません。）そして、次の「確認画面」で「更新」して設定を完了してください。なお、自動更新は、管理者が所有する全ログブックが対象となります。

事業所名(施設管理者名) *	(株) ○○スーパー
事業所代表者名	冷媒 太郎
郵便番号	105 -0011 住所検索
住所1 *	東京都港区芝公園
住所2 *	番地以降はこちらで入力 123
電話 *	03-1234-5678
Fax	
ログブックを自動更新する <small>ログブック更新の詳細についてはこちらをお読みください。</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 自動更新する <small>(注)未更新のログブックについて毎月1日に自動で更新処理します (更新料:税抜100円/ログブックが管理者に課金されます)</small>
JRECOからの情報提供メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る
ログブック更新通知メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>(注)自動更新有効時の通知メールも含まれます</small>
ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る
ログブック、センター登録の承諾依頼を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>(注)ログブック</small>
ログブック、センター登録の登録通知を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>(注)同上、ま</small>

チェックを入れると自動更新が有効になります。

自動更新に関するメールを受取る場合は、チェックを入れてください。

詳細については、[取扱説明書「6-13 ログブックの更新に関わる処理方法」\(4頁～\)](#)をご参照ください。

### 【自動更新有効時のログブック一覧および個別のログブックの表示について】

自動更新を有効にすると、ログブック一覧にて、ログブックの「最終更新日」の文字が青色で表示されます。

施設名	系統名	製品施設	最終更新日	次回簡易点検期限	操作
	製品分類	都道府県	全件選択・解除 更新	次回定期点検期限	
	東京都	東京都	2025-02-01	2025-05-31	閲覧   簡易点検   パス設定
	エアコン			2025-06-30	転記   1表最新版   閉鎖
JRECO管理廃棄3	パッケージエアコン (2F-E)	東京都	2024-04-24	2025-05-31	閲覧   簡易点検   パス設定
	店舗用パッケージ エアコン			2025-09-30	転記   1表最新版   閉鎖

自動更新を有効にすると「最終更新日」が青色で表示されます。

個別のログブック画面でも「最終更新」の日付の文字が青色で表示されます。

機器管理番号	ABCD-1234-EFGH
初回作成日	2022-01-24
最終登録	2022-06-30
最終更新	2025-02-01
次回簡易点検期限	2025-05-31
次回定期点検期限	2025-06-30
法定管理者 (本社等) 名・住所	(株)JRECO管理廃棄3 〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-3
設備製造者	〇〇〇〇〇〇
設置年月日	2022-01-05
分類	店舗用パッケージエアコン

最終更新の日付が青色で表示されます。

## 2. ログブック更新の「全件選択・解除」ボタンを追加しました。(管理者)

ログブック一覧画面にて、手動操作でログブックを更新する場合、更新対象のログブックにまとめてチェックを入れられるように、「全件選択・解除」ボタンを追加しました。ログブック一覧画面で表示されている未更新状態のログブック全て（最大 50 件）にチェックを入れる、もしくはチェックを解除することができます。

施設 府県	最終更新日	次回簡易点検期限	操作
	全件選択・解除 更新	次回定期点検期限	
県	2024-01-30	2025-03-31	閲覧   簡易点検   パス設定
	<input type="checkbox"/>	2025-08-31	転記   1表最新版
県	2024-02-11	2025-04-30	閲覧   簡易点検   パス設定
	<input type="checkbox"/>	2025-08-31	転記   1表最新版

### 3. 簡易点検・定期点検の対象機器事前通知メール配信機能を追加しました。 (管理者、管理者統括部署)

フロン機器のログブックについて、当月末日に簡易点検および定期点検の期限を迎える対象機器がある場合、管理者と管理者統括部署は、毎月1日(12:00)に対象機器の件数と機器をリストアップ表示するURLが記載された事前通知メールを受信できる機能を追加しました。

事前通知メールの受取りを有効にする場合は、新規の「事業所登録」画面、管理者又は管理者統括部署メインメニューの「ログイン者登録情報」画面にて「受取る」にチェックを入れて、次の「確認画面」で「更新」して設定を完了してください。

ログブックを自動更新する <small>ログブック更新の詳細についてはこちらをお読みください。</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 自動更新する <small>注) 未更新のログブックについて毎月1日に自動で更新処理します (更新料: 税抜100円/ログブックが管理者に課金されます)</small>
JRECOからの情報提供メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る
ログブック更新通知メールを受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注) 自動更新有効時の通知メールも含まれます</small>
<u>ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <b>チェックを入れる</b>
ログブック、センター登録の承諾依頼を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注) ログブックごとに追加登録したアドレス宛も同様とします</small>
ログブック、センター登録の登録通知を受取る	<input checked="" type="checkbox"/> 受取る <small>注) 同上、また簡易点検の登録通知も同様とします</small>

受信の設定をすると、以下のような通知メールが配信されます。(下記は簡易点検メールの例)

**【RaMS ログブック簡易点検 当月の点検対象機器通知】**

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 <training@jreco.or.jp>  
To: xxxxxxxx@mail.com 2025/02/01 12:00 ☆ 😊 ↶ ⋮

(株)○○スーパー様

貴事業所における下記の点検・整備記録簿(ログブック)の業務用フロン充填機器(第1種特定製品)は当月末日に簡易点検期限を迎えます。簡易点検は、すべての業務用フロン充填機器(第1種特定製品)について、3ヶ月に1回以上の頻度で実施する必要があります。については、当月末日までに計画的に簡易点検を実施していただき、点検後は当該簡易点検記録簿に点検結果をすみやかにご登録ください。なお、簡易点検結果のご登録は無料です。

当月の簡易点検対象機器は合計5件あります。

下記URLからRaMSにログインすると、当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。

**▼点検・整備記録簿(ログブック)一覧**  
<https://dev.jreco.jp/testi/logbook?dcl=1&stype=simple>

注: 上記URLの一覧では、当月より前に点検期限が過ぎている機器は表示されません。また、ご希望の期間指定をして検索し、リストアップの上ご確認ください。

このメールは配信専用のアドレスで配信されており、このメールを一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構に返信頂いても、返信内容あらかじめご了承ください。

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構  
〒105-0011  
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4F 406-2  
TEL: 03-5733-5311  
e-Mail: [contact@jreco.or.jp](mailto:contact@jreco.or.jp)

当月中に簡易点検の期限を迎える対象機器が5件あることがわかります。

ログブック一覧へのリンクです。クリックし、RaMSにログインすると当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。

【当月末日に簡易点検期限を迎える機器の一覧（リストアップ）表示のサンプル】  
（定期点検も同様の画面です。）

**点検・整備記録簿機器一覧**

機器管理番号     施設管理者     左記の機器管理番号、  
 施設名     系統名     施設管理者、  
 製品施設都道府県     製品施設住所     最新作業日などから  
 製番     充填回収業者名     検索出来ます。

全ての機器の種類     フロン機器     ノンフロン機器  
 全ての閉鎖機器     閉鎖以外ノ閉鎖  
 最新作業日  2024-10-9 ~  2025-1-1  
**簡易点検期限  2025-1-1 ~ 2025-1-31**    (注) 次回点検検索は、簡易点検は2ヶ月後、定期点検は1年又は2年後までが対象です。  
 指定しない(登録された全件を表示)     日付     検索  
 年度  2024     年度  
 年度合計     表示

全フロン機器一覧パスワード設定 0000      
 初期値の0000では管理者以外の利用者が閲覧できるのは自分が登録に関連した機器のみですが、0000以外の数字を設定すると、他の利用者も専断コードと共にパスワードを入力することで全フロン機器の一覧を閲覧できるようになります。

点検時期の表示:  表示     非表示     切替  
 「表示」を選択すると次回簡易点検と次回定期点検の実施期限日を表示し、且つ日付の文字色は里から下記のように変わります。  
 (簡易点検で常時監視システムを利用している場合は、「常時監視中」と表示します。)  
 簡易点検: 期限(前回点検日の翌月1日から起算して3か月後の月末日)の15日前で **緑色**、過ぎると **赤色**。  
 定期点検: 期限(前回点検日の翌月1日から起算して1年後または3年後の月末日)の30日前で **緑色**、過ぎると **赤色**。但し、前回点検記録が未登録の場合は「初回未登録」と表示します。  
 なお定期点検期限は、ログブックの1表における圧縮機定格駆動力が7.5kW未満の機器では「対象外」、同値が空機の場合は「未記入」と表示します。

注1) 登録されたログブックが表示されない場合や全件を表示したい場合は、日付で「指定」(一覧表示の初期設定では、登録されている「最新作業日」が直近4ヶ月以内のログブックを表示して)

注2) 累計算定漏えい量 0.00 となっている全機器の年を超過したことが行われる設定です。

注3) 最終更新日欄の口をチェックを入れて【更新】をクリックすると、まとめて有効期間を更新できます。

注4) 操作欄の「1表最新版」をクリックすると1表の最新登録状態が表示され、使用済以外は変更もできます。

注5) フロン機器はフロン抽出抑制装置の対象外のため、一直で検索又は表示できない条件や項目があります。

1件~5件(合計:5件)

No	最終入力日	機器管理番号	状態	年度算定漏えい量	最新作業日	点検・整備(簡易点検)登録数	施設名	系統名	製品施設都道府県	最終更新日	次回簡易点検期限	操作
1	2024-12-26	3DYF-8WZM-SV24	利用可能	0.00	2024-10-25	2件(1件)	〇〇スーパー本社	空調-2	東京都	2024-12-26	2025-01-31	閲覧   簡易点検   パス設定   転記   1表最新版   閉鎖
2	2024-12-26	USCZ-UTXT-HAKX	利用可能		2024-10-22	0件(1件)	〇〇スーパー本社	ビル用パッケージエアコン	東京都	2024-10-22	2025-01-31	閲覧   簡易点検   パス設定   転記   閉鎖
3	2024-12-26	Z8BC-NRQX-8SYT	利用可能	-9.28	2024-10-03	2件(2件)	〇〇支店	冷蔵庫1-1	東京都	2024-08-09	2025-01-31	閲覧   簡易点検   パス設定   転記   1表最新版   閉鎖
4	2024-12-26	BS2D-FAEK-XHAD	利用可能	0.00	2024-10-26	3件(2件)	〇〇スーパー本社	冷凍機B-10	東京都	2024-12-26	2025-01-31	閲覧   簡易点検   パス設定   転記   1表最新版   閉鎖
5	2024-12-26	K668-NG3Z-TEPL	利用可能		2024-10-10	2件(1件)	〇〇支店	冷凍冷蔵ユニット	東京都	2024-05-08	2025-01-31	閲覧   簡易点検   パス設定   転記   1表最新版   閉鎖

注1) 登録されたログブックが表示されない場合や全件を表示したい場合は、日付で「指定」(一覧表示の初期設定では、登録されている「最新作業日」が直近4ヶ月以内のログブックを表示して)

当月の簡易点検対象機器のみ表示されます。

通知メールの通り、合計 5 件あることがわかります。

但し、通知メールの URL から表示されるのは、当月 1 カ月間に対象となる機器のみとなります。当月より前に点検期限が過ぎている機器は表示されませんのでご注意ください。

すでに点検期限の過ぎている機器を表示する場合は、検索項目の「簡易点検(又は定期点検)期限」を過去に遡って期間指定をして検索し、ご確認ください。

詳細については、[取扱説明書「6-18 簡易点検・定期点検の対象機器事前通知メールの設定」](#)をご参照ください。