

◆◆◆ 冷媒管理システム RaMS 機能追加、修正のご紹介 ◆◆◆

日頃より冷媒管理システム RaMS をご利用いただき、誠にありがとうございます。
RaMS を更に使い易くするために、今回追加・修正した機能について簡単にご紹介します。

1. 「設置年月日」を初回の法令点検期限の起点日として設定する機能の追加と必須登録項目に変更

ログブック 1 表の「設置年月日」項目を法令点検の起点日として設定できるようになりました。また、ログブック新規作成時、「設置年月日」項目の入力が必須となりました。

- 1-1. ログブック 1 表の「設置年月日」項目に、次回点検期限の起点日として設定するためのチェックボックスを追加しました。ログブックを新規作成、または 1 表を修正の際に☑を付けていると、次回の簡易点検期限および定期点検期限が算出されます。

例) ログブック新規登録 入力画面

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026 年 9 月 9 日 ~ 2026 年 9 月 9 日

注意 1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業務の執照を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。
2: *が付いている項目は必ず入力してください。なお、使用冷媒は登録後の変更はできません。
3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。
4: 前項業務で行程管理票を作成しなかった際は一覧画面で照会操作をしてください。管理番号の転用・再利用はできません。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社 事業所コード H805993707 法定管理者 JRECO 東京営業所(株) 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

施設名称 〇〇スーパー本社 系統名 設置製造者 JRECO 電機

施設住所 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 設置年月日 2026-09-09 次回点検期限の起点日とする

代表電話 03-0000-1111 用途 空調用 パッケージエアコン 製造番号 JRECO-260401

機器管理 〇〇スーパー本社 同左電話 03-0000-1111 使用機器 型式 Jre-A005 圧縮機の原動機 定格出力 15 W

E-mail jreco-test@jreco.jp 使用冷媒 R32 GWP: 677 出缶時初期 充填量 kg 500

備考

☑を入れたら、入力した設置年月日「2026/9/9」が次回点検期限の起点日となります。

例) ログブック新規登録 確認画面

入力内容をご確認ください

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026 年 9 月 9 日 ~ 2026 年 9 月 9 日

機器管理番号

初回作成日: 2026-09-17
次回簡易点検期限: 2026-12-31
次回定期点検期限: 2029-09-30

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社 事業所コード H805993707 法定管理者 JRECO 東京営業所(株) 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

施設名称 〇〇スーパー本社 系統名 設置製造者 JRECO 電機

施設住所 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 設置年月日 2026-09-09 ○点検期限起点日に設定中

代表電話 03-0000-1111 用途 空調用 パッケージエアコン 製造番号 JRECO-260401

機器管理 〇〇スーパー本社 同左電話 03-0000-1111 使用機器 型式 Jre-A005 圧縮機の原動機 定格出力 15 W

E-mail jreco-test@jreco.jp 使用冷媒 R32 GWP: 677 出缶時初期 充填量 kg 500

備考

入力画面で☑を入れている場合は確認画面でその旨が記載されます。

設置年月日 2026-09-09 ○点検期限起点日に設定中

- 1-2. 次回点検期限の起点日に☑を付けて登録を行うと、ログブック一覧およびログブック個別画面に次回点検期限が表示されます。例として、定格出力が15kWの空調用機器をログブック登録した際、設置年月日「2026/9/9」より、簡易点検は3ヶ月後の月末である「2026/12/31」が、定期点検は3年後の同月末である「2029/9/30」が、次期点検期限として自動登録されます。

例) 設置年月日(2026/9/9)を次回点検期限の起点日としたログブック新規登録後の一覧画面

No	最終 入力日	機器管理番号	状態	年度算 定 漏えい 量 最新 累計 定 漏えい 量	点検・整備 備 (簡易点 検) 施設名	登録数	系統名	製品分類	製品施設 都道府 県	最終 更新日	操作
1	2026-09-17	R84W-WKHG-B7GG	利用可能		0件	〇〇スーパー本社	設備用パッケージ エアコン	東京都	2026-09-17	2026-12-31 2029-09-30	閲覧 簡易点検 バス設定 転記 閉鎖

例) 設置年月日(2026/9/9)を次回点検期限の起点日としたログブックの個別画面

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026年9月1日 ~ ----年--月--日

注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業務の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。
 2: *が付いている項目は必ず入力してください。なお、使用冷媒は登録後の変更はできません。
 3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。
 4: 前項整備で行程管理票を作成しなかった場合は一覧画面で簡易操作をしてください。管理番号の転用、再利用はできません。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社
 〒105-0011
 東京都港区芝公園3-5-8
 施設名称 〇〇スーパー本社
 会社情報から取得 履歴から選択
 施設住所 〒105-0011 住所検索
 東京都 住所1 港区芝公園 住所2 3-5-8
 代表電話 03-0000-1111
 機器管理
 従事者 〇〇スーパー本社 同左電話 03-0000-1111
 E-mail jreco-test@jreco.jp
 追加送信E-Mail
 備考

法定管理者 (本社等)
 名・住所 〒105-0011
 東京都港区芝公園3-5-8
 設備製造者 手書き入力
 JRECO電機
 設置年月日 2026 9 9 次回点検期限の起点日とする
 分類 設備用パッケージエアコン
 用途 空調用
 製造番号 JRECO-280401
 型式 Jre-A005
 使用冷媒 R32
 圧縮機の原動機
 機の定格出力
 kW 15
 出荷時初期
 充填量 kg 5.00

機器管理番号 R84W-WKHG-B7GG
 初回作成日: 2026-09-17
 最終更新: 2026-09-17
 次回簡易点検期限: 2026-12-31
 次回定期点検期限: 2029-09-30

2. 「使用機器 分類」で「その他」を選択した場合の入力欄追加

ログブック1表の「使用機器 分類」項目で「その他」を選択した際、任意で内容を入力できる欄を新たに設けました。

例) ログブック新規登録 入力画面

冷媒漏洩点検・整備記録簿 ----年--月--日 ~ ----年--月--日

注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業務の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。
 2: *が付いている項目は必ず入力してください。なお、使用冷媒は登録後の変更はできません。
 3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。
 4: 前項整備で行程管理票を作成しなかった場合は一覧画面で簡易操作をしてください。管理番号の転用、再利用はできません。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社
 〒105-0011
 東京都港区芝公園3-5-8
 施設名称 会社情報から取得 履歴から選択
 施設住所 〒 住所検索
 住所1 住所2
 代表電話
 機器管理
 従事者 同左電話
 E-mail jreco-test@jreco.jp
 追加送信E-Mail
 備考

法定管理者 (本社等)
 名・住所 〒105-0011
 東京都港区芝公園3-5-8
 設備製造者
 設置年月日 次回点検期限の起点日とする
 分類 設備用パッケージエアコン
 用途
 製造番号
 型式
 使用冷媒
 圧縮機の原動機
 機の定格出力
 kW
 出荷時初期
 充填量 kg

分類* その他

分類で「その他」を選択すると、
 任意の入力欄が表示されます。

3. ログブックの閲覧画面・簡易点検記録画面への切替ボタンの追加

ログブックの個別画面と簡易点検記録画面を、相互に切り替えられるようになりました。

例) ログブック閲覧画面

一覧へ
メインメニューに戻る
簡易点検

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026年9月1日 ~ ----年--月--日

注意1: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。
2: *が付いている項目は必ず入力してください。なお、使用冷媒は登録後の変更はできません。
3: 機器廃棄の場合は本記録簿への登録は不要です。代わりに行程管理票を作成し、最初に機器管理番号を入力してください。
4: 前項要領で行程管理票を作成しなかった際は一覧画面で閉鎖操作をしてください。管理番号の転用、再利用はできません。

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報 ---管理者がログインすると、1表に管理者登録情報が自動記入されます。また充填回収業者がログインすると、2表に業者登録情報が自動記入されます。入力した業者が承認依頼時に変更・訂正を行った1表中の欄は、赤色の枠で示します。

施設管理者 * (株)〇〇スーパー本社 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	事業者 コード H805993707	法定管理者 (本社等) 名・住所 JRECO 東京営業所(株) 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	
施設名称 * 〇〇スーパー本社 会社情報から取得 履歴から選択	系統名	設備製造者 * 手書き入力 JRECO電機	
施設住所 * 〒105 -0011 住所検索 東京都 住所1 港区芝公園 住所2 3-5-8	設置年月日 * 2026 -9 -1 次回点検期限の起算日とする	分類 * 設備用パッケージエアコン	

クリックすると、同機器の簡易点検記録入力画面に切り替わります。
統括部署アカウントの場合は、簡易点検閲覧画面に切り替わります。

例) 簡易点検記録画面

一覧へ
メインメニューに戻る
ログブック

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026年9月1日 ~ ----年--月--日

注意: 冷媒の充填・回収作業は、第一種フロン類充填回収業の知見を有する資格者本人によるか、またはその立会いが必要です。
*が付いている項目は必ず入力してください。
定期点検で簡易点検も兼ねる場合は、簡易点検記録も記入して下さい。記入しない必要事項が表示されません。

機器管理番号 R84W-WKHQ-B7GG
最終更新: 2026-09-17
次回簡易点検期限: 2026-12-31

1. 第一種特定製品の管理者・施設・製品情報 ---管理者がログインすると、1表に管理者登録情報が自動記入されます。また充填回収業者がログインすると、2表に業者登録情報が自動記入されます。

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	事業者 コード H805993707	法定管理者 (本社等) 名・住所 JRECO 東京営業所(株) 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	
施設名称 〇〇スーパー本社	系統名	設備製造者 手書き入力 JRECO電機	
施設住所 〒105 -0011 住所検索 東京都 住所1 港区芝公園 住所2 3-5-8	設置年月日 2026 -9 -1 次回点検期限の起算日とする	分類 設備用パッケージエアコン	
代表電話 03-〇〇〇〇-1111	用途 空調用	製造番号 JRECO-260401	
機器管理 従事者 〇〇スーパー本社	同左電話 03-〇〇〇〇-1111	型式 Jre-A005	圧縮機の定格出力 kW 15
E-mail jreco-fact@jreco.or.jp 追加送信E-Mail		使用 冷媒 R32 GWP: 677	出荷時初期 充填量 kg 5.00
備考			

2. 簡易点検記録 ---簡易点検は定期点検と兼ねても結構ですが、簡易点検の記録は定期点検記録とは別に作成してください。
(本画面右上の次回簡易点検時期期限は、前回点検登録日の翌月1日から起算して3ヶ月後の月末日を表示します。)
-点検した項目で異常がなければチェックのみを記入のこと。
-点検した項目でなんらかの異常が見られる場合には、チェックを記入の上、コメント欄に状態を記載のこと。
-総合的に判断して、置換が必要と判断した場合は、「あり」の場合は、コメント欄に状態を記載して登録すると共に専門業者へ点検・修理を依頼すること。
(改善の点検・修理内容は、簡易点検ではなく通常の点検・整備記録として登録表。)
-簡易点検に代えて、各第18号に基づく簡易監視システムを利用する場合は、開始時に簡易監視システム利用にチェックを付し、終了時にはチェックを外して、画面に既記事項を登録すること。

作業年月日 ----年--月--日	簡易点検フォーマット ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン	点検者名
----------------------	---------------------------------------	------

クリックすると、同機器のログブック閲覧画面に切り替わります。

4. ログブックの閲覧画面の表示内容修正

これまで、ログブック閲覧画面には、最新の点検・整備記録に基づく1表・2表の内容が表示されていました。今回の変更により、1表は常に最新の情報が表示されるようになり、管理者が「1表最新版」で修正した内容も閲覧画面に反映されます。登録済みの点検・整備記録は、従来どおり、同画面の4表「点検・整備、充填・回収履歴」にある「閲覧」から確認できます。

例) ログブック閲覧画面

一覧へ
メインメニューに戻る
簡易点検

冷媒漏洩点検・整備記録簿 2026年9月9日 ~ ----年--月--日

最終登録: 2026-09-29
 最終更新: 2026-09-17
 次回簡易点検期限: 2026-12-31
 次回定期点検期限: 2029-09-30

第一種特定製品の管理者・施設・製品情報

施設管理者 (株)〇〇スーパー本社 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	事業者 コード H805993707	法定管理者 (本社等) 名・住所 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	設備製造者 JRECO電機 設置年月日 2026-09-09 ○点検期限起点日に設定中
施設名称 〇〇スーパー本社	系統名	分類 設備用パッケージエアコン	
施設住所 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8	代表電話 03-〇〇〇〇-1111	用途 空調用	製造番号 JRECO-260401
機器管理 従事者 〇〇スーパー本社	同左電 話 03-〇〇〇〇-1111	型式 Jre-A005	圧縮機の原動 機の定格出力 kW 15
E-mail jreco-test@jreco.or.jp		使用 冷媒 R32 GWP: 677	出荷時初期 充填量 kg 5.00
備考			

2. 漏洩点検・整備、回収・充填記録 ...過去の記録は画面下部にある4表「4.点検・整備、充填・回収履歴」の操作欄の「閲覧」よりご確認ください。

作業年月日	点検・整備区分	充填冷媒	回収量 kg	戻し充填量 kg	追加充填量 kg	破壊・再生・保管量 kg	点検内容	点検結果
漏洩・故障箇所 漏洩・故障原因 修理内容 直ちに修理困難な場合はその理由 修理予定日								
備考								

3. 冷媒の充填、回収状況 ...「初期総充填量」は出荷時初期充填量と設置時追加充填量の合計で、「合計充填量」には含みません。

充填冷媒	(参考) 温暖化係数	初期総充填量 kg	合計充填量 kg	合計回収量 kg	合計排出量 kg	排出量CO2 トン
R32	677	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 点検・整備、充填・回収履歴 ...2表に記入された内容が自動転記されます。但し作業担当者情報は表示されません。充填量は、戻し充填と追加充填の合計量です。冷媒量に関する集計結果は3表に表示されます。

状態	伝票 番号	作業年月日	点検・整備区分	回収量 kg	充填量 kg	点検内容	点検結果	漏洩・故障原因	漏洩・故障箇所	修理内容 (交換部品)	操作
完了	A001	—	出荷時初期充填量		5.00						閲覧
		2026-09-10	設置時追加充填量		0.00						

1表は「1表最新版」での修正内容も反映されるようになり、最新の情報が表示されるようになりました。

これまでの点検・整備記録は4表の「閲覧」から確認できます。

以上